
UL. OGRODOWA
UL. H.DĄBROWSKIEGO
Henryka Dąbrowskiego
Ogrodowa
WYKOP OTWARTY
L=37,6m
Wymiana odcinka sieci o dł. ok. 5m na DN315PVC
Odcinek Ss-15-Ss-16 po wymianie poddać w całości renowacji
Studnia do wymiany
DN315PVC L=32,60m
DN300KAM L=49,50m
DN300KAM L=31,30m
DN300KAM L=52,00m
DN300KAM L=26,2m
DN300KAM L=23,0m
DN500KAM L=15,7m
DN500KAM L=8,5m
DN500KAM L=41,7m
DN500KAM L=25,9m
DN400KAM L=25,9m
DN400KAM L=22,7m
DN400KAM L=53,1m
DN400KAM L=47,3m
DN400KAM L=20,5m
DN400KAM L=27,0m
RED.DN500/400
165,72 Ss-1 162,63
165,79 Ss-2 162,77
165,96 Ss-3 163,10
166,15 Ss-4 163,47
166,42 Ss-5 163,82
166,51 Ss-6 164,22
167,70 Ss-7 164,80
169,17 Ss-8 165,24
169,34 Ss-9 165,11
169,49 Ss-10 165,31
170,06 Ss-11 166,06
170,75 Ss-12 166,64
171,96 Ss-13 168,41
172,72 Ss-14 169,28
173,54 Ss-15 170,04
174,69 Ss-16 170,86
LEGENDA:
– ISTN. ODCINKI SIECI DN300-400 KAMIONKA PRZEZNACZONE DO RENOWACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ ZA POMOCĄ RĘKAWA
– ISTN. ODCINEK SIECI PRZEZNACZONY DO REMONTU – WYKOP OTWARTY
– ISTNIEJĄCE GRANICE DZIAŁEK
STUDNIĘ NR Ss-15 PROJEKTUJE SIĘ WYMIENIĆ NA NOWĄ. POZOSTAŁE STUDNIE PODDAĆ RENOWACJI.
BIPROADAM
Usługi Projektowe "BIPROADAM"
inż. Bernard Adamczak
67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10
tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99
tel.kom 602-277-361 , 600-936-660
e-mail: biuro@biproadam.pl
biproadam@wp.pl
Temat
REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE DROGOWYM UL. OGRODOWEJ I UL. DĄBROWSKIEGO W POLKOWICACH
Inwestor
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ
59-100 POLKOWCIE UL. DĄBROWSKIEGO 2
Data
20.06.2017
Adres budowy
59-100 POLKOWICE OBRĘB 1,
UL. OGRODOWA, DĄBROWSKIEGO
Skala
1:500
Nazwa rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr rys.
1.0
Imienne firma
Projektant specjalności
instalacji/ograniczenia
zawodowe/zakres budowlany
inż. BERNARD ADAMCZAK
upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw
Podpis
Kierownik projektanta
branża sanitarna
mgr inż. TERESA MAZURKIEWICZ
Podpis