

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2
59-100 Polkowice
www.pgm-polkowice.com.pl
e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone przez Dział Inwestycji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania p.n.:

„Dostawa flokulantów na Oczyszczalnię Ścieków w Polkowicach”

Zatwierdził, dnia: 28.12.2020 r.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej
Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

.....
Jacek Kaszuba

1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, która składa się z następujących rozdziałów:
 - A. Informacje dla Wykonawcy.
 - B. Formularz ofertowy wraz z załącznikiem: „Oświadczenia Wykonawcy”.
 - C. WZORY dokumentów:
 - „Wykaz zamówień potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
 - „Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej”,
 - „Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w trybie art. 22a ust I ustawy Pzp”.
 - D. Wzór umowy.

K I E R O W N I K
Działu Inwestycji

Wioletta Czekajło

ROZDZIAŁ A – informacje dla Wykonawcy

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie zamówienia wg CPV:

24.95.82.00-6 środki kłaczkujące

Opis przedmiotu zamówienia

1. **Polimer emulsja** do odwadniania osadu w wirówce dekantacyjnej
 - ilość: **do odwodnienia 720 Mg suchej masy osadu**
2. **Polimer emulsja** do zagęszczania osadu w zagęszczarce:
 - ilość: **do zagęszczenia 650 Mg suchej masy osadu**

Wymagania zamawiającego:

1. Dostawa następować będzie sukcesywnie w ilości wg zleceń zamawiającego na oczyszczalnię w Polkowicach w terminie do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia.
2. Zgłoszenie będzie w formie telefonicznej bądź w formie pisemnej.
3. Auto dostarczające flokulant musi być wyposażone w windę i wózek paletowy lub inne urządzenia umożliwiające umieszczenie flokulantu we wskazanym miejscu w budynku przeróbki osadu.
4. Zamawiający wymaga, aby dostawca przeprowadził próby kontrolne (poligonowe) na Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach na odwadnianie osadu oraz wspomaganie zagęszczania osadu z użyciem flokulantów, przy czym:
 - 1) dla polimeru emulsja (urządzenie: wirówka dekantacyjna typ GEA biosolids Decanter pro 3000):
 - a) sucha masa osadu odwodnionego nie może być niższa niż 18,5 % s.m.o.,
 - b) sucha masa w odcieku nie może być wyższa niż 0,1% s.m.,
 - c) po dodaniu do odwodnionego osadu wapna (proces higienizacji CaO) polimer **nie może** stracić swoich właściwości wiążących, tj. osad odwodniony **nie może** zmienić konsystencji z ziemistej na płynną lub mazistą.
 - 2) dla polimeru emulsja (urządzenie: Zagęszczacz taśmowy Omega MD15)
 - a) sucha masa osadu zagęszczonego nie może być niższa niż 5% s.m.
 - b) odciek z urządzenia musi być klarowny.
5. Z prób kontrolnych (poligonowych) zostanie sporządzony protokół będący integralną częścią konieczną do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie w/w protokołu Zamawiający oceni prawidłowość parametrów określonych dla osadów oraz prawidłowość dobranych przez Wykonawcę ilości flokulantów niezbędnych do przetworzenia określonej w specyfikacji suchej masy osadu.
6. W związku ze zmianami parametrów osadu w ciągu roku, w przypadku gdy produkt nie będzie spełniał parametry **w pkt. 4.1) lub 4.2)**, dostawca na własny koszt odbierze flokulant niespełniający warunków i w ciągu 5 dni roboczych, od daty zgłoszenia w/w sytuacji, **dobierze** i dostarczy produkt spełniający parametry.
7. Próby poligonowe będą przeprowadzone w dniach od 07.01.2021 r do 15.01.2021 r. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia prób poligonowych w innym terminie po wcześniejszym jego uzgodnieniu.
8. Miejsce dostawy: Oczyszczalnia Ścieków w Polkowicach, ul. Strefowa 11

Wymogi formalne:

1. Zamawiający przewiduje w przedmiotowym postępowaniu możliwość zastosowania procedury **wynikającej z art. 24aa ustawy (tzw. procedury odwróconej)**. Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. **Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7, ; których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji , jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania**