HP

Przepiąć
Dz32, Dz63

Przejście siecią w rurze osłonowej DN250 L=16,5m metodą przewiertu lub przecisku bez naruszania konstrukcji jezdni

Ciąg dalszy budowy sieci wody wg odrębnego opracowania

Przejście siecią w rurze osłonowej DN250 L=11,0m metodą przewiertu lub przecisku bez naruszania konstrukcji jezdni

LEGENDA:

- Proj. sieć wodociągowa dz110-160 PEHD
- Proj. przyłącza wodociągowe do budynków
- Granice działek
- Istn. uzbrojenie przeznaczone do unieczynnienia
- Istn. sieć wodociągowa

URZĄD GMINY POLKOWICE
Rynek 1
59-100 POLKOWICE
woj. dolnośląskie

Załącznik graficzny do ~~decyzji~~/pisma
nr kon.6853.15.2022 z dnia 02.08.2022 r.
nr ..... z dnia .....

z up. BURMISTRZA
Marzena Olejnik
Dyrektor Wydziału Komunalnego

Usługi Projektowe "BIPROADAM"
inż. Bernard Adamczak
67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10
tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99
tel.kom 602-277-361 , 600-936-660
e-mail: biuro@biproadam.pl
biproadam@wp.pl

Nazwa rysunku: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZAŁĄCZNIK NR 1**

Skala: 1:500

Opracował: inż. BERNARD ADAMCZAK
upr. proj. nr 97/79/Lw; 302/94/Lw; 339/94/Lw

Podpis

Nr rys. 1.0