PGM POLKOWICE
Serce do środowiska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

PW/ / /2026

Polkowice, dnia 13.05.2026 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
w drodze zapytania ofertowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (*Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.)*.

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (*Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.*).

„Rozbudowa systemu monitoringu w zakresie zarządzania siecią wodociągową – budowa , dostawa i montaż urządzeń pomiarowych wraz z armaturą w istniejących komorach- 3 sztuki ".

Oferta dotyczy:

☐ dostawy x usługi ☐ roboty budowlanej

Nr sprawy: 0023/ZO/2026

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp z o o
PROKURENT
DYREKTOR FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Demczuk

Otrzymał:
1. Adresat
2. a/a

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
WI/1.6/398

1. ZAKRES PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

I. Komora pomiarowa na sieci wodociągowej na ulicy 11-go Lutego, średnica sieci Ø315. Dostarczyć i zmontować na sieci wodociągowej w komorze:

- Przetwornik pomiarowy MAG6000 11-30V DC SIEMENS – 1 kpl;
- Czujnik przepływu MAG5100W DN200 PN16 -1 kpl;
- Accessory FM electrode cable special type, Double-shielded SIEMENS – 1 kpl;
- Zestaw uszczelniający do IP68 dla czujnika przepływu SIEMENS– 1 kpl;
- Moduł ModBus RTU SIEMENS – 1 kpl;
- Zestaw do montażu rozłącznego MAG SIEMENS – 1 kpl;
- Modem Teltonika TRB ,antena LTE – 1 kpl;
- Sterownik CPU 1211C DC/DC/DC Siemens - 1 kpl;
- Moduł komunikacyjny RS485 ModBus RTU CM1241- 1 kpl;
- Konduktometryczny sygnalizator wilgotności 24VDC/ sondy INOX/okablowanie – 1 kpl;
- Szafka INOX 800x600x400/płyta montażowa/ zamek trzypunktowy/ montaż na cokole INOX – 1 kpl;
- Przetwornik ciśnienia PC28 RS485 ModBus – 1 kpl;
- Zasilacz buforowy TRIO UPS 24VDC 5A Phoenix Contact -1 kpl;
- Akumulator 14Ah 12V– 2 szt;
- Okablowanie – 1 kpl.

Dodać obiektu do systemu SCADA (do 4 pomiarów analogowych i 4 stanów) – 1 kpl.

Czujnik przepływu musi być zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta.

II. Komora pomiarowa na sieci wodociągowej na ulicy K. B. Kominka, średnica sieci Ø225. Dostarczyć i zmontować na sieci wodociągowej w komorze:

- Przetwornik pomiarowy MAG6000 11-30V DC SIEMENS – 1 kpl;
- Czujnik przepływu MAG5100W DN200 PN16 -1 kpl;
- Accessory FM electrode cable special type, Double-shielded SIEMENS – 1 kpl;
- Zestaw uszczelniający do IP68 dla czujnika przepływu SIEMENS– 1 kpl;
- Moduł ModBus RTU SIEMENS – 1 kpl;
- Zestaw do montażu rozłącznego MAG SIEMENS – 1 kpl;
- Modem Teltonika TRB ,antena LTE – 1 kpl;
- Sterownik CPU 1211C DC/DC/DC Siemens - 1 kpl;
- Moduł komunikacyjny RS485 ModBus RTU CM1241- 1 kpl;
- Konduktometryczny sygnalizator wilgotności 24VDC/ sondy INOX/okablowanie – 1 kpl;
- Szafka INOX 800x600x400/płyta montażowa/ zamek trzypunktowy/ montaż na cokole INOX – 1 kpl;

- Przetwornik ciśnienia PC28 RS485 ModBus – 1 kpl;
- Zasilacz buforowy TRIO UPS 24VDC 5A Phoenix Contact -1 kpl;
- Akumulator 14Ah 12V– 2 szt;
- Okablowanie – 1 kpl.

Dodać obiektu do systemu SCADA (do 4 pomiarów analogowych i 4 stanów) – 1 kpl.

Czujnik przepływu musi być zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta.

III. Budynek hydroforu na sieci wodociągowej na ulicy Dąbrowskiego, średnica sieci Ø160. Dostarczyć i zmontować na sieci wodociągowej w komorze:

- Przetwornik pomiarowy MAG6000 11-30V DC SIEMENS – 1 kpl;
- Czujnik przepływu MAG5100W DN150 PN16 -1 kpl;
- Accessory FM electrode cable special type, Double-shielded SIEMENS – 1 kpl;
- Zestaw uszczelniający do IP68 dla czujnika przepływu SIEMENS– 1 kpl;
- Moduł ModBus RTU SIEMENS – 1 kpl;
- Zestaw do montażu rozłącznego MAG SIEMENS – 1 kpl;
- Modem Teltonika TRB ,antena LTE – 1 kpl;
- Sterownik CPU 1211C DC/DC/DC Siemens - 1 kpl;
- Moduł komunikacyjny RS485 ModBus RTU CM1241- 1 kpl;
- Konduktometryczny sygnalizator wilgotności 24VDC/ sondy INOX/okablowanie – 1 kpl;
- Szafka INOX 800x600x400/płyta montażowa/ zamek trzypunktowy/ montaż na cokole INOX – 1 kpl;
- Przetwornik ciśnienia PC28 RS485 ModBus – 1 kpl;
- Zasilacz buforowy TRIO UPS 24VDC 5A Phoenix Contact -1 kpl;
- Akumulator 14Ah 12V– 2 szt;
- Okablowanie – 1 kpl.

Dodać obiektu do systemu SCADA (do 4 pomiarów analogowych i 4 stanów) – 1 kpl.
Czujnik przepływu musi być zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta.

1. Wszystkie prace na sieci muszą być wykonywane w obecności przedstawiciela PGM, po poinformowaniu z dwudniowym wyprzedzeniem, o terminie rozpoczęcia prac.
2. Podpisany protokół końcowy jest podstawą do zapłaty należności za wykonaną usługę.
3. Warunki płatności: przelew 30 dni.
4. Wykonawca udzieli **24 miesiące** gwarancji na wykonywane usługi, części i materiały.
5. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Czarny Marek – kierownik Działu Infrastruktury Sieciowej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – tel. 571-327-800
6. Zamawiający wymaga wizji lokalnej oferenta przed złożeniem oferty.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie: **3 miesiące** od daty podpisania umowy.

3. PRAWIDŁOWO ZREALIZOWANA OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1

b) podpisany druk oświadczeń – załącznik nr 2

c) wypełniony formularz „cena oferty" – załącznik nr 3

d) oświadczenie **: UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO – ZAŁACZNIK NR 6**

e) protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu planowanej inwestycji.

Oferty wykonawców nie spełniające ww. wymogów nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny ofert.

4. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Ocena oferty nastąpi na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawcę w złożonych formularzach ofertowych:

- Cena wartość brutto oferty

Obliczanie punktacji złożonych ofert na podstawie kryterium - ceny oferty brutto:

Lp.	Kryterium oceny ofert	Waga	Stopień spełnienia kryteriów	
1	**Cena wartość brutto oferty za**	100 %	cena najniższa / cena ocenianej oferty	x 100 pkt

Uwaga : oferta, która uzyskała największą ilość punktów, jest ofertą najkorzystniejszą

Cena oferty jest ceną ryczałtową za realizację całego zakresu usługi przez cały okres obowiązywania umowy. Cena ofertowa winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

5. TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć **do dnia 02.06.....2026 r. do godziny 11:00** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice w sekretariacie lub przesłać w wymienionym terminie drogą mailową na adres przetargi@pgm-polkowice.com.pl. Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu oferty do zamawiającego) nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny ofert.

Ofertę sporządza się w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem należy ją umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, opatrzonej oznaczeniem:

„Rozbudowa systemu monitoringu w zakresie zarządzania siecią wodociągową – budowa , dostawa i montaż urządzeń pomiarowych wraz z armaturą w istniejących komorach- 3 sztuki ".

Nie otwierać do dnia : 02.06.....2026 r. do godz. 11:00 "

6. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą – 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do złożenia ofert.

7. NAZWISKA, STANOWISKA SŁUŻBOWE ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z PRACOWNIKIEM ZAMAWIAJĄCEGO

Marek Kowalczyk 76 8462969

8. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku braku, co najmniej jednej ważnie złożonej oferty. Zamawiający będzie uprawniony także do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy wysokość najkorzystniejszej oferty przekroczy wysokość środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

9. WYNIK POSTĘPOWANIA

O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi uczestników postepowania.

10. UMOWA

Po dokonanym wyborze z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej.

11. PROCEDURA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego i nie znajdują do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (***Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.***).

Sporządził :

Marek Kowalczyk

.....

[imię i nazwisko , data]

Zatwierdził/a:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
PROKURENT
DYREKTOR ADMINISTRACYJNY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[imię i nazwisko , data
Agnieszka Demczuk

Załącznik nr 1

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2 jest Pani Marzena Kasperowicz, kontakt: iod@pgm-polkowice.com.pl lub korespondencyjnie na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją zapytania ofertowego na zadanie pn.:

„Rozbudowa systemu monitoringu w zakresie zarządzania siecią wodociągową – budowa , dostawa i montaż urządzeń pomiarowych wraz z armaturą w istniejących komorach- 3 sztuki ".

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczący obowiązku archiwizacji dokumentów (art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych);
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w zapytaniu ofertowym; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

	FORMULARZ OFERTOWY
	strona
	z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe na:
„Rozbudowa systemu monitoringu w zakresie zarządzania siecią wodociągową – budowa , dostawa i montaż urządzeń pomiarowych wraz z armaturą w istniejących komorach- 3 sztuki ".

dla
Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Wykonawca:
1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
.....
.....
2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
.....
.....
3. Numer telefonu: .....
4. Numer faxu: .....
5. Numer REGON:.....
6. Numer NIP: .....
7. Numer konta bankowego:
.....

W załączeniu:
- dokumenty o których mowa w pkt 3 zaproszenia do złożenia oferty.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

.....
(podpis, pieczęć)

Data: .....

ZAŁĄCZNIK Nr 3

	FORMULARZ OFERTOWY
	Strona
	z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)

„OŚWIADCZENIA WYKONAWCY"

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania ofertowego, organizowane przez Zamawiającego na zadanie:

„Rozbudowa systemu monitoringu w zakresie zarządzania siecią wodociągową – budowa , dostawa i montaż urządzeń pomiarowych wraz z armaturą w istniejących komorach- 3 sztuki ".

w terminach i pod warunkami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty.

1. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek, na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w zaproszeniu do składnia ofert i że przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w zaproszeniu do składania ofert i zobowiązujemy się, w razie wybrania naszej oferty, podpisać umowę.
5. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.
6. Oświadczamy, że **zamierzamy** powierzyć do realizacji podwykonawcom następująca część zamówienia .....

   (*nie wypełnienie niniejszego punktu oznacza, że Wykonawca nie zamierza powierzyć realizacji podwykonawcom żadnej części zamówienia*)
7. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje załączone w niniejszym „FORMULARZU OFERTOWYM" są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
8. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaję poniżej.....
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych z złożonej przez nas ofercie dla potrzeb udzielenia zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 poz. 1781) nr 101 poz.926 z późn. zm.).
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

.....

(podpis, pieczęć)

Data: .....

ZAŁĄCZNIK Nr 4

	FORMULARZ OFERTOWY
	Strona
	z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)

„CENA OFERTY" ---„OFERTA"

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

„Rozbudowa systemu monitoringu w zakresie zarządzania siecią wodociągową – budowa , dostawa i montaż urządzeń pomiarowych wraz z armaturą w istniejących komorach- 3 sztuki ".

Cena ryczałtowa brutto oferty wynosi:..... zł

słownie (sł. .....).

W tym podatek VAT.....zł

słownie (sł. .....).

Termin gwarancji na wykonywane usługi, części i materiały wynosi.....

II. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa wartość brutto.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

.....

(podpis, pieczęć)

Data: .....

ZAŁĄCZNIK Nr 5

	FORMULARZ OFERTOWY
	strona
	z ogólnej liczby stron

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2
59-100 Polkowice
NIP: 6920001219

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.
„Rozbudowa systemu monitoringu w zakresie zarządzania siecią wodociągową – budowa , dostawa i montaż urządzeń pomiarowych wraz z armaturą w istniejących komorach- 3 sztuki ".

prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)[1]

.....
Data; podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

[1] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą"*, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr 6

UMOWA nr .....(wzór umowy)
zawarta w dniu ..... r.

pomiędzy **Przedsiębiorstwem Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o.**
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2 ;
Kapitał Zakładowy 141.189.300 PLN;
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Numer KRS :0000074347 ;
NIP 692-000-12-19 ;
Regon: 390558659
reprezentowanym przez :

Emilian Stańczyszyn – Prezes Zarządu

-a- .....

reprezentowaną przez:

.....zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ.

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest: **„Rozbudowa systemu monitoringu w zakresie zarządzania siecią wodociągową –budowa, dostawa i montaż urządzeń pomiarowych wraz z armaturą w istniejących komorach- 3 sztuki ".**

2. Szczegółowy zakres zamówienia według załącznika nr 2 do umowy „Opis przedmiotu zamówienia".

§ 2

1. Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego **/nr spr. 0023/ZO/2026.**
2. Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

§ 3

1. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia do **3 miesięcy** od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca udzieli **24 miesiące** gwarancji na wykonywane usługi, części i materiały. Termin obowiązywania okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót nie zawierającego uwag.

§ 4

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowi zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy i zostało określone na kwotę brutto ..... **zł.**
(słowni brutto: .....).
2.Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 5

1. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, zakończonym protokołem końcowym odbioru robót.
2. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury Zamawiającemu.
3. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Zamawiający może na pisemny wniosek Wykonawcy dokonać wcześniej zapłaty wynagrodzenia pod warunkiem jednak pomniejszenia na kwotę stanowiącą iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby dni, o które została przyspieszona płatność.
5. Za zwłokę w płatności faktury Wykonawcy przysługują odsetki wysokości ustawowej.
6. Za moment spełnienia świadczenia uważa się dzień przekazania dyspozycji przez Zamawiającego do banku

o przekazanie środków finansowych dla Wykonawcy.

7. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności wniesie zastrzeżenie do przedmiotu umowy.
8. Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do dokonywania przelewu wierzytelności przysługującej od Zamawiającego na rzecz podmiotów trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Decyzja Zamawiającego we wskazanym przedmiocie podejmowana jest w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zamiarze dokonania przelewu. Za pisemne zawiadomienie strony uznają złożenie pisma w siedzibie zamawiającego lub doręczenie go listem poleconym.
9. Po wejściu w życie regulacji dotyczących obowiązku wystawiania przez Wykonawcę faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur strony zobowiązują się do wystawiania i odbierania faktur dokumentujących transakcje wynikające z niniejszej Umowy z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur. Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur musi zawierać następujące dane Zamawiającego w strukturze FA (3):
   - **Podmiot jako Nabywca:**
   Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o.
   59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2
   NIP: 692-000-12-19 .

10. Za datę doręczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje się dzień jej udostępnienia w Krajowym Systemie e-Faktur. Strony przyjmują, że data ta jest wiążąca dla ustalenia terminów płatności.
11. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku dochodowym od towarów i usług (dalej zwanej Ustawą), po powstaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 9:
    - wykonawca będzie wystawiał faktury w formie elektronicznej i doręczał Zamawiającemu na adres email: efaktury@pgm-polkowice.com.pl ,
    - doręczenie przez wykonawcę faktur w postaci papierowej możliwe będzie jedynie w przypadkach określonych w Ustawie.
12. Strony przyjmują do wiadomości, że od momentu objęcia Wykonawcy obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, wszelkie korekty danych na fakturach będą dokonywane wyłącznie poprzez wystawienie faktury korygującej przez Wykonawcę.

Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wystawiania, otrzymywania i rozliczania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. W szczególności do przekazania sobie nawzajem informacji o wszelkich zmianach w zakresie danych wymaganych do prawidłowej obsługi faktur ustrukturyzowanych

§ 6

1. Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmie odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu zadania objętego niniejszą umową w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego.

§ 7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach :
   1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
      a) w wysokości 10% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności , za które odpowiada Wykonawca.
      c) w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto określonej w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie, za każdy dzień opóźnienia,
   2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości umownej określonej w § 4 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

§ 8

1. Koordynatorem całości spraw związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego będzie: **Marek Czarny tel. 571 327 800.**
2. Koordynatorem całości spraw związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony Wykonawcy będzie: ……..

§ 9

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

1. Poza przypadkiem, o którym mowa w §9, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 11

Warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy:
a) dopuszcza się możliwość poprawiania oczywistych omyłek w treści umowy.
b) termin zakończenia usług stanowiących przedmiot umowy może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu, w przypadku:
-uzasadnionej zmiany terminu umownego w przypadku sytuacji niezależnych od Wykonawcy i nie przewidzianych na etapie zawarcia umowy;
c) dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego.

§ 12

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony nie dopuszczają formy dokumentowej dla składanych jakichkolwiek oświadczeń woli czy wiedzy, w zakresie łączącego je stosunku prawnego, czyniąc formę pisemną pod rygorem nieważności formą wyłączną.

§ 13

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

1. Dane osobowe przekazane przez Strony od siebie wzajemnie w związku z niniejszą Umową, przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą stronę danych osobowych osób o których mowa w niniejszej umowie dokonywane będzie ze strony zamawiającego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, jako administratora danych w celu i w zakresie zapewnienia prawidłowości realizacji niniejszej umowy .
3. Każda ze stron zrealizuje obowiązek informacyjny względem osób o których mowa w niniejszej umowie w imieniu administratora danych. Wzór obowiązku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 15.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: **WYKONAWCA:**

RADCA PRAWNY
Robert Kurowski
WPLG/20

Załącznik nr 1 do umowy DI/...../2026

Obowiązek informacyjny z zakresu ochrony danych osobowych wykonywany wobec osoby uprawnionej do realizacji zadań określonych umową nr: DZP/...../2026 **z ramienia strony umowy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.**

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

1) Administratorem Pani / Pana Danych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;
2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail iod@pgm-polkowice.com.pl oraz w formie tradycyjnej na adres Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 2;
3) Dane osobowe osoby uprawnionej do realizacji zadań określonych umową gromadzone i przetwarzane są w celu identyfikacji osób uprawnionych do realizacji zadań określonych umową, w tym zapewnienia prawidłowego współdziałania w związku z wykonaniem umowy. Podstawą prawną przetwarzania dokonywanego przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegający na zapewnieniu prawidłowości realizacji przedmiotu umowy;
4) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów, dla których dane są zbierane. Brak podania danych uniemożliwi Pani / Panu udział w realizacji umowy.
5) Dane osobowe zostaną udostępnione podmiotowi będącemu stroną umowy oraz osobie / osobom reprezentującym stronę umowy, osobom zaangażowanym w realizację umowy a także mogą zostać udostępnione właściwym organom państwowym jeśli taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa nadto podmiotą świadczącym administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego,
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jego zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów;
7) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych - o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
9) Źródłem danych, od których Administrator otrzymał Pani/Pana dane jest strona umowy: ..... .
10) W ramach przetwarzania danych osobowych osób realizujących zadania w ramach umowy nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania dane nie będą przekazywane go organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich.

Przyjmuję powyższe do wiadomości: .....

Załącznik nr 2 do umowy DZP/……../2026

Opis przedmiotu zamówienia na zadanie :

„Rozbudowa systemu monitoringu w zakresie zarządzania siecią wodociągową – budowa, dostawa i montaż urządzeń pomiarowych wraz z armaturą w istniejących komorach - 3 sztuki"

Zakres zamówienia:

I. Komora pomiarowa na sieci wodociągowej na ulicy 11-go Lutego, średnica sieci Ø315. Dostarczyć i zmontować na sieci wodociągowej w komorze:

- Przetwornik pomiarowy MAG6000 11-30V DC SIEMENS – 1 kpl;
- Czujnik przepływu MAG5100W DN200 PN16 -1 kpl;
- Accessory FM electrode cable special type, Double-shielded SIEMENS – 1 kpl;
- Zestaw uszczelniający do IP68 dla czujnika przepływu SIEMENS– 1 kpl;
- Moduł ModBus RTU SIEMENS – 1 kpl;
- Zestaw do montażu rozłącznego MAG SIEMENS – 1 kpl;
- Modem Teltonika TRB ,antena LTE – 1 kpl;
- Sterownik CPU 1211C DC/DC/DC Siemens - 1 kpl;
- Moduł komunikacyjny RS485 ModBus RTU CM1241- 1 kpl;
- Konduktometryczny sygnalizator wilgotności 24VDC/ sondy INOX/okablowanie – 1 kpl;
- Szafka INOX 800x600x400/płyta montażowa/ zamek trzypunktowy/ montaż na cokole INOX – 1 kpl;
- Przetwornik ciśnienia PC28 RS485 ModBus – 1 kpl;
- Zasilacz buforowy TRIO UPS 24VDC 5A Phoenix Contact -1 kpl;
- Akumulator 14Ah 12V– 2 szt;
- Okablowanie – 1 kpl.

Dodać obiektu do systemu SCADA (do 4 pomiarów analogowych i 4 stanów) – 1 kpl.

Czujnik przepływu musi być zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta.

II. Komora pomiarowa na sieci wodociągowej na ulicy K. B. Kominka, średnica sieci Ø225. Dostarczyć i zmontować na sieci wodociągowej w komorze:

- Przetwornik pomiarowy MAG6000 11-30V DC SIEMENS – 1 kpl;
- Czujnik przepływu MAG5100W DN200 PN16 -1 kpl;
- Accessory FM electrode cable special type, Double-shielded SIEMENS – 1 kpl;
- Zestaw uszczelniający do IP68 dla czujnika przepływu SIEMENS– 1 kpl;
- Moduł ModBus RTU SIEMENS – 1 kpl;
- Zestaw do montażu rozłącznego MAG SIEMENS – 1 kpl;
- Modem Teltonika TRB ,antena LTE – 1 kpl;
- Sterownik CPU 1211C DC/DC/DC Siemens - 1 kpl;
- Moduł komunikacyjny RS485 ModBus RTU CM1241- 1 kpl;
- Konduktometryczny sygnalizator wilgotności 24VDC/ sondy INOX/okablowanie – 1 kpl;

- Szafka INOX 800x600x400/płyta montażowa/ zamek trzypunktowy/ montaż na cokole INOX – 1 kpl;
- Przetwornik ciśnienia PC28 RS485 ModBus – 1 kpl;
- Zasilacz buforowy TRIO UPS 24VDC 5A Phoenix Contact -1 kpl;
- Akumulator 14Ah 12V– 2 szt;
- Okablowanie – 1 kpl.

Dodać obiektu do systemu SCADA (do 4 pomiarów analogowych i 4 stanów) – 1 kpl.

Czujnik przepływu musi być zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta.

III. Budynek hydroforu na sieci wodociągowej na ulicy Dąbrowskiego, średnica sieci Ø160. Dostarczyć i zmontować na sieci wodociągowej w komorze:

- Przetwornik pomiarowy MAG6000 11-30V DC SIEMENS – 1 kpl;
- Czujnik przepływu MAG5100W DN150 PN16 -1 kpl;
- Accessory FM electrode cable special type, Double-shielded SIEMENS – 1 kpl;
- Zestaw uszczelniający do IP68 dla czujnika przepływu SIEMENS– 1 kpl;
- Moduł ModBus RTU SIEMENS – 1 kpl;
- Zestaw do montażu rozłącznego MAG SIEMENS – 1 kpl;
- Modem Teltonika TRB ,antena LTE – 1 kpl;
- Sterownik CPU 1211C DC/DC/DC Siemens - 1 kpl;
- Moduł komunikacyjny RS485 ModBus RTU CM1241- 1 kpl;
- Konduktometryczny sygnalizator wilgotności 24VDC/ sondy INOX/okablowanie – 1 kpl;
- Szafka INOX 800x600x400/płyta montażowa/ zamek trzypunktowy/ montaż na cokole INOX – 1 kpl;
- Przetwornik ciśnienia PC28 RS485 ModBus – 1 kpl;
- Zasilacz buforowy TRIO UPS 24VDC 5A Phoenix Contact -1 kpl;
- Akumulator 14Ah 12V– 2 szt;
- Okablowanie – 1 kpl.

Dodać obiektu do systemu SCADA (do 4 pomiarów analogowych i 4 stanów) – 1 kpl.
Czujnik przepływu musi być zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie prace na sieci muszą być wykonywane w obecności przedstawiciela PGM, po poinformowaniu z dwudniowym wyprzedzeniem, o terminie rozpoczęcia prac.

Podpisany protokół końcowy jest podstawą do zapłaty należności za wykonaną usługę.

Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Czarny Marek – kierownik Działu Infrastruktury Sieciowej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – tel. 571-327-800.