

Nr obwodu	6	8	16	17	18	19	20	21	22
Nazwa obwodu lub urządzenia	Zabezp. nadprądowe zasilacza ZL-25-01 230VAC/ 2x24V DC	Zabezp. nadprąd. obwod. sterowniczych	Przetwornik ciśnienia Pco typu MBS 3000 na powrocie obiegu 1 co - niskie parametry	Przetwornik ciśnienia Pcz typu MBS 3000 na zasilaniu węzła z sieci ciepłowniczej - wysokie parametry	Przetwornik ciśnienia Pco typu MBS 3000 na zasilaniu węzła z sieci ciepłowniczej - wysokie parametry	Czujnik temperatury Tco/S3 typu ESMU-100 na zasil. obiegu 1 co - niskie parametry	Czujnik temperatury Tcw/S4 typu ESMU-100 na zasil. obiegu 2 cwu - niskie parametry	Czujnik temperatury Tzew/S1 typu ESMT pomiar zewnętrzny	Tor transmisyjny przesyłu zdalnego poboru ciepła w węźle ciepłowniczym
Opis urządzenia lokalizacja	Zasilacz sieciowy typu ZL-25-01 230V AC/2x24V DC firmy Aplisens								

Typ sieci: TNS
Samoczynne wyłączenie zasilania
Wyłączniki różnicowo-prądowe
Połączenia wyrównawcze

INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2					OBIEKT	Budynek użyteczności publicznej - węzeł cieplny, 59-100 Polkowice, ul. Rynek 1		
USŁUGI PROJEKTOWO -INWESTYCYJNE " IDEA PROJEKT " Jacek Ślemp 59-300 Lubin ul.Wronia 11/22	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Imię i nazwisko	Zakres uprawnień	Nr uprawnień	PODPIS	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	DATA	sierpień 2015 r.
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jerzy Korbela	Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	13/ 98/ Lw		BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SKALA	----
						TYTUL RYSUNKU	Schemat ideowy układów pomiarowych węzła cieplnego z regulatorem ECL Comfort 310	Rys. nr	06/E