

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem stacji dozowania koagulant PIX – 133 na terenie oczyszczalni ścieków w Polkowicach.

Modernizacja stacji dozowania obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem stacji pompowej zgodnie z poniższą specyfikacją:

- zabudowa szafowa zewnętrzna PE wymiary szafy: 1200x810x1850 mm, szczelne drzwi dwustronne, transparentne

- instalacja grzewcza szafy 230V/500W AC

Materiał rur i przyłączy:

- materiały w kontakcie z medium: PVDF + PTFE

- strona ssania: DN15 PP / FPM

- strona tłoczenia: DN15 PP / FPM

Przyłącza i wyposażenie:

- pompa GMXA0424PVT20100U11030BPL01PL, wydajność 24 l/h przy ciśnieniu 4 bary
- 2 szt.

- naczynie kalibracyjne 0,5 l DN15 PVC/FPM – 1 szt.

- ręczna pompa próżniowa z manometrem – 1 szt.

- filtr siatkowy 305 DN15 PP-H FPM 0,5 mm – 1 szt.

- zawór zwrotny uniwersalny BPV-U DN15 PPB – 4 szt.

- zawór kulowy 546 d20 DN15 PP-H FPM – 11 szt.

- tłumik pulsacji 0,09 l 10 bar DN10 PP-H FKM – 2 szt.

- manometr – 2 szt.

- skrzynka zaciskowa z wyłącznikiem głównym

2. Prace montażowe

- demontaż starej szafy pompowej,

- montaż szafy pompowej, zakotwienie

- odtworzenie układu hydraulicznego po stronie ssania pomp - analogicznie do istniejącego układu

- uruchomienie układu.

3. Szkolenie obsługi.

Gwarancja na dostarczone urządzenie oraz wykonane prace montażowe – 12 miesięcy